

こうげ大池 灯りの祭典“灯籠祭×イルミネーション”実施業務委託に関する質問・回答について

令和8年4月27日

番号	質 問	回 答
1	【ステージイベント】令和8年10月4日（日）の1日開催ですが、例年通り、前日の10月3日（土）と合わせた2日開催で提案することも可能ですか。	他事業のスケジュールにより、ステージイベントについては10月4日（日）の1日開催としています。
2	【ステージイベント】仕様書には演目について、“音楽イベント（アーティストによる歌唱や演奏など）をメイン”と記載がありますが、メインゲストの選定は音楽を本業とする人やグループに限りますか。	ステージ演目は音楽イベントをメインとし、メインゲストについては音楽を本業としている方以外でも問題ないため提案をお願いします。なお、出演者の選定及び決定については、受注者と協議を行いたいと考えます。
3	【イルミネーション】町が掲げる「みんなが輝くまち上毛」のテーマにおいて、「長崎」と「広島」の中間点である“平和の架け橋”はコンセプトとして重要視されますか。	審査に直接関わる内容については回答を差し控させていただきます。
4	【イルミネーション】サーチライトなど大規模演出は望まれていますか。	提案をお願いします。
5	【イルミネーション】ブレーカーが落ちる要因について報告書を提出しましたが、この不具合は既に解決されていますか。地面埋設の既設フットライトのいずれかの箇所でも漏電が起きているため、解決されないままであるとイベント期間中に電源が落ちる可能性があります。	ブレーカートラブルについては、漏電箇所の特等指定等はありません。ただし、フットライトから電気を分岐する機器に屋内仕様の製品が使用されていることが原因と想定されています。本年度については、解決に至っていないため、巡回・点検等による対応をお願いします。
6	【イルミネーション】仕様書には“15万球に満たない場合は最大2万球程度の購入が必要”と記載がありますが、既存電材は2万球を超える不具合が出る可能性があります。2万球以上の購入は本来の演出に影響が出てしまうため、15万球に満たなくても問題はないでしょうか。また、既存のイルミネーション（タカショー社製）は電源が40個程度不足しております。古いイルミネーションで交換も必要となるため、このままだと使用できない状態にあります。	15万球に対する指定金額に不足が生じる場合は、受注者と協議を行いたいと考えます。
7	【イルミネーション】会場配置計画図において高速道路側が設置範囲に含まれていないのはなぜですか	事業費によるものですが、提案を妨げるものではありません。
8	【その他】審査について、各項目とその配点などを教えて下さい。評価項目配点表がない場合、灯りの祭典で重視される項目・ポイントを教えて下さい。	前記（3）のとおり。