

排ガスのダイオキシン類測定結果

(単位：ナノグラム＝10億分の1グラム)

令和6年度	国の基準	測定結果
1号 可燃ごみ焼却炉	5.00	0.0059
2号 可燃ごみ焼却炉	5.00	0.012