

○水質検査結果

【採水日：令和5年5月9日】

検査項目	水質基準	上毛簡易水道	
		安雲配水池区域	原井配水池区域
一般細菌	100個/ml以下	0	0
大腸菌	不検出	検出しない	検出しない
塩化物イオン	200mg/L以下	9.6	5.0
有機物(TOC)	3mg/L以下	0.8	1.1
pH値	5.8～8.6	7.3	7.5
味	異常でない	異常なし	異常なし
臭気	異常でない	異常なし	異常なし
色度	5以下	0.5	4
濁度	2以下	0.1	0.2

問い合わせ先：建設課 上下水道係 TEL0979-72-3159(内線192、198)